


SOS SIGNALIZACIJA WC ZA INVALIDE

SMJEŠTAJ U RO ORMARIČU



Br. str. kruga	SK1	SK2	SK10	AGREGAT napajanje i signaliz.	SK21	SK22
Faza				L (UPS ili AGREGAT)		
Snaga (W)				20 VA + signaliz.		
Naziv potrošača	TIPKA SOS	TIPKA RAZRJEŠENJE	komunikacija BUS	-kontroler -upravljanje signalizacijom	ZVUČNI ALARM	SVJETLOSNi ALARM
Tip kabala presjek (mm ²)	LIYY 2x0,5	LIYY 2x0,5	LIYCY 2x0,5TP upletene parice	PP-J 3x1,5 DOLAZ-ODLAZ	PP-J 3x1,5	PP-J 3x1,5